

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

PRZESTRZEGA !!!

Już rozpoczął się sezon grzewczy. Temperatura powietrza w nocy znacznie spadła i zaczęliśmy dogrzewanie mieszkań, a co za tym idzie wzrasta prawdopodobieństwo powstania pożarów spowodowanych nieodpowiednią eksploatacją urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W ubiegłych latach na terenie działania **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli** zanotowano wiele pożarów, których przyczyną powstania były wady urządzeń ogrzewczych bądź nieprawidłowa ich eksploatacja.

Aby nie dopuścić do podobnych zdarzeń **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli** przypomina o przestrzeganiu poniższych zasad, które w znacznym stopniu powinny ograniczyć możliwość powstania pożaru w naszych mieszkaniach:

- stosować elektryczne urządzenia grzewcze pod nadzorem osób dorosłych, zaś urządzenia przystosowane do ciągłej eksploatacji, w odległości ok. 0,5 m od palnych materiałów (meble, firanki, zasłony, itp.)
- nie stosować bezpieczników naprawianych lub większej mocy niż dopuszczalna,
- dokonywać okresowego usuwania zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych,
- **od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, koksem drewnem) – co najmniej raz na 3 miesiące,**
- **od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy,**
- **od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,**
- **z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.**

Czynności w zakresie czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Nieusuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych stanowi naruszenie przepisów zawartych w § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.719/.

PAMIĘTAJMY !!!

Od stosowania się do poniższych rad może zależeć nasze i naszych bliskich życie i zdrowie, wystarczy jedynie odrobina przezorności.

- nie składować materiałów palnych (papier, drewno, węgiel itp.) w bezpośredniej bliskości pieca centralnego ogrzewania,
- nie dogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – takie praktyki mogą skończyć się poważnym zatruciem organizmu,
- nie zasłaniać przewodów wentylacyjnych,
- dokonać przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych – co najmniej raz w roku przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- nie pozostawiać urządzeń grzewczych pod nadzorem dzieci.
- nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
- nie stosować na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
- nie instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- nie składować materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej (**korytarze**) służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych
- nie składować materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach (**meble, koldry, wykładziny, kartony itp.**);
- nie przechowywać pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
- nie lokalizować elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno - budowlanych;

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń za łamanie powyższych zasad grożą sankcje karne w wysokości do 500 zł